



**DEPARTAMENTO MUNICIPAL ATÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - DMAAE**

Sede Administrativa, Rua Padre João Rabelo, nº 60, Centro de Ouro Fino - MG

Contato: (35)3441-1346, (35)3441-4020 e (35)3441-2834

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: [www.dmaaeof.com](http://www.dmaaeof.com) - E-mail: [diretoria@dmaaeof.com.br](mailto:diretoria@dmaaeof.com.br)

Ofício Direção DMAAE-OF nº 022/2023

Ouro Fino, 09 de março de 2023.

**Referência: Requerimento nº 012/2023**

**Exmo. Sr. Aparecido Rodrigues**

**D.D Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino**

Senhor Presidente.

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para, em atendimento ao solicitado no Requerimento nº 012/2023 de lavra dos Exmos. Vereadores Tiago Baozzoli De Moraes e Francisco Carlos Maciel para informar o quanto se segue.

Incialmente gostaríamos de agradecer a preocupação dos nobres vereadores relacionada ao próximo o período de estiagem, onde historicamente a cidade entra em racionamento de abastecimento de água e, reafirmar que estamos empenhados em realizar as obras necessárias para que não seja necessário o DMAAE realizar racionamento.

Tenho certeza que estamos no caminho certo, pois após diagnóstico, já temos as metas definidas e estamos trabalhando para atingi-las em menor tempo possível dentro da legalidade e transparência necessárias.

Desta forma, a seguir seguem os esclarecimentos solicitados.



## DEPARTAMENTO MUNICIPAL ATÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - DMAAE

Sede Administrativa, Rua Padre João Rabelo, nº 60, Centro de Ouro Fino - MG

Contato: (35)3441-1346, (35)3441-4020 e (35)3441-2834

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: [www.dmaaeof.com](http://www.dmaaeof.com) - E-mail: [diretoria@dmaaeof.com.br](mailto:diretoria@dmaaeof.com.br)

**1-Considerando o grande volume de precipitação pluvial ocorrida nos últimos meses, indago se e possível armazenar e captar recursos hídricos para evitar racionamento nos períodos de extrema seca?**

**RESPOSTA:** Sim o armazenamento é realizado por barramentos, O DMAAE já possui 4 barramentos sendo: Barramento do Dervo, Barramento José Bertolino, Barramento José de Matos, Barramento do Jardim Burza e, está finalizando a construção do 5º barramento Gargatá que tem por objetivo de projeto a captação de 30 litros de água por segundo, acumulando mais água a ser utilizada no período de estiagem.

Outra opção em andamento é a aquisição de mais um reservatório metálico com capacidade de armazenar 800 m³, que será instalado na central de reservação do alto com meta de instalação ainda para o primeiro semestre de 2023.

**2-Quais medidas o departamento Municipal autônomo de agua e esgoto de Ouro Fino tem adotado para enfrentar e combater futuras estiagens no município?**

**RESPOSTA:** Será formalizado junto à prefeitura o projeto de lei: Mais árvore, Mais Água o qual terá por objetivo, a recuperação ambiental dos mananciais que produzem água que o DMAAE capta para tratamento e distribuição para cidade de Ouro Fino.

Também está em estudos a perfuração de poço tubular profundo e uma adutora localizada próxima a central de reservação do Alto, para reforçar o volume de água na central de reservação do bairro Alto, pois deste ponto se podem abastecer os demais bairros por gravidade.

Outra mitigação a problemas de abastecimento chama – se controle de perdas, ou seja, evitar que água se perca por vazamentos, muito comum em redes antigas.

A capacitação de uma equipe caça vazamento, inclusive com aquisição de um Geofone (equipamento que identifica os vazamentos) e obras de troca de rede antigas serão priorizadas, para se evitar a perda de água pelo sistema hidráulico.



## DEPARTAMENTO MUNICIPAL ATÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - DMAAE

Sede Administrativa, Rua Padre João Rabelo, nº 60, Centro de Ouro Fino - MG

Contato: (35)3441-1346, (35)3441-4020 e (35)3441-2834

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: [www.dmaaeof.com](http://www.dmaaeof.com) - E-mail: [diretoria@dmaaeof.com.br](mailto:diretoria@dmaaeof.com.br)

Em proposta de melhor gestão de bombas elétricas e níveis de reservatório, está em estudo a aquisição de sistema chamado CCO (Central de Controle Operacional), que possibilita o diagnóstico antecipado de possíveis valhas nas bombas elétricas, dos 28 poços tubulares e outras que atuam como Booster, (Estação Pressurizadora de Água Tratada ) trazendo eficiência ao sistema.

**3-Em relação à construção da barragem localizada no bairro Residencial Gargata, como esta o cronograma de obras? Qual a previsão para a conclusão?**

**RESPOSTA:** Conforme informações fornecidas pelo Eng. Gabriel Faria, responsável pelo acompanhamento técnico da obra da barragem, ainda falta a instalação da Adufa, equipamento que permite a descarga e fechamento do barramento; e também ainda falta o acabamento final do maciço da barragem.

Lado outro, a finalização ainda não foi possível devido ao período chuvoso, pois a barragem se encontra cheia devendo o seu nível e vazão dos córregos estarem menores para finalização.

Cessando as chuvas, poderemos finalizar a obra com segurança e qualidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, na oportunidade renovamos nossos mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

**Antônio Vicente de Mira Neto**

Diretor do DMAAE de Ouro Fino